

КОРОТКЕ КЕРІВНИЦТВО З ДОГЛЯДУ ЗА ВОДОЮ В БАСЕЙНАХ

СТАРТОВІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАЛИВІ СВІЖОЇ ВОДИ

- До наповнення басейну водою обробіть 10% розчином **Algaecide Ultra Liquid** стінки, кути, підлога, шви та борти чаші басейну для знищення грибків та бактерій. Наповніть басейн чистою водою
- Використовуйте індикаторні смужки **FreshWater Test Strips** або тестер **Pool Tester** для вимірювання та контролю рН та рівня дезінфектанту у воді басейну
- Встановіть показник рН (кислотно-лужний баланс) на рівні 7.0-7.4
 - Якщо рН вище, додайте **pH Minus** (Для зниження рівня рН на 0.1 додати 1 кг препарату на 100 куб. м. води)
 - Якщо рН нижче, додайте **pH Plus** (Для підвищення рівня рН на 0.1 додати 1 кг препарату на 100 куб. м. води)
- Додайте у воду 5 таблеток **Quick Chlorine Tablets** на кожні 10 куб. м. води при включеній фільтрації та дочекайтеся їх повного розчинення

АБО (безхлорна дезінфекція):

- Додайте 3 мірні склянки Active Охуген на кожні 10 куб.м. води при включеній фільтрації (увага: не використовувати одночасно з хлоровмісними препаратами!)
- Додати 200 мл. **Algaecide Ultra Liquid** на кожні 10 куб. м. при включеній фільтрації
- При залишковій каламутності виконайте «зворотне» промивання піску у фільтрі і додайте один картридж **Floc Ultra Cartridge** на кожні 10-25 куб. м. води
- Після того, як вода стала прозорою, слід промити фільтр і скористатися донним пилососом для збирання невідфільтрованих залишків
- При появі каламутності води або для профілактики один раз на тиждень повторити промивання фільтра та застосування картриджа **Floc Ultra Cartridge**

ЩОТИЖНЕВО

- Перевірте та відкоригуйте рівень рН так само, як і при СТАРТОВІЙ ОБРОБЦІ
- Проведіть ударну обробку препаратом **Quick Chlorine Tablets** так само, як і при СТАРТОВОЇ ОБРОБКИ
- Проведіть профілактичне додавання 100 мл. **Algaecide Ultra Liquid** на кожні 10 куб. м. при включеній фільтрації для запобігання розвитку водоростей
- Додайте у воду 1 таблетку **Slow Chlorine Tablets Large** на кожні 30 куб. м. води

АБО (комплексна обробка: дезінфекція, боротьба з водоростями, освітлення води, стабілізація рН):

- Додайте у воду 5 таблеток **MultiTab 4-in-1 Small** на кожні 10 куб. м. води або 1 таблетку **MultiTab 4-in-1 Large** на кожні 20 куб. м. води
- Ідеальний рівень хлору у воді має підтримуватись на рівні 0.6-1.0

АБО (безхлорна дезінфекція):

- Додайте у воду 1 таблетку **Active Oxygen** на кожні 20 куб. м. води фільтрації (увага: не використовувати одночасно з хлоровмісними препаратами!)
- Ідеальний рівень активного кисню у воді має підтримуватись на рівні 5 мг/л

ОБНОВЛЕННЯ ВОДИ

- Необхідно протягом кожного сезону оновлювати щонайменше 1/3 об'єму води у басейні для зменшення концентрації хлорамінів, низьких солей, стабілізаторів
- При доливі води виконайте комплекс робіт при СТАРТОВІЙ ОБРОБЦІ

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Забороняється приступати до купання раніше ніж через 2 години після застосування ударних доз хлорного препарату Quick Chlorine Tablets або при вмісті хлору вище вказаних норм
- Всі реагенти повинні додаватися безпосередньо в скіммер або з використанням поплавця